

**№ 46/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Қызылорда қ.
Актіні толтыру орны

29.03.2024 ж.
Уақыты 17:36

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 26.03.2024 ж. № 46

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ТҰРСЫНБАЕВ ОЛЖАС ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ - Бас маман
АСАНОВА ЭЛЬМИРА ОТЫЗБАЕВНА - Бас маман

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№218 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№218 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Баймұрат Батыр, Әлия Молдағұлова (көшесі), 35.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 28.03.2024 - 29.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

"Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№218 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал әзірленбеген;	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығулар өткізбеген;	11 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

3	Ғимараттың 1 қабатында орналасқан орыс тілі бөлмесінде өрт сигнализация қондырғылары жарамсыз күйде;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Найзағайлы маусым алдында, жылына кемінде бір рет найзағайдан қорғау құралдарын тексеру белгісі бар найзағайдан қорғау құралдарын пайдалану журналының болуы;	32 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Ғимараттың 1 қабатындағы баспалдақ астында жанғыш заттарды жинауға жол берілген;	37 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Мектеп ғимаратының 2 қабатында орналасқан қоймада жанғыш заттар сақтауға жол берілген;	46 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Ғимараттың аула сыртында орналасқан бу қазандығында өрт сөндіру құралын жарамсыз жағдайда пайдалануға жол берілген (зарядталмаған);	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Ғимараттың 3 қабатындағы эвакуациялық жолдарда пайдаланылатын «Шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамсыз, жанбайтын күйінде қолданылуда;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Мектеп ғимаратының мұражайында кілем еденге бекітілмеген;	72 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Ғимараттың аула сыртында орналасқан бу қазандығы электр сымдарының тоқ бетін ашық пайдалануға жол берілген;	74 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Ғимараттың 1 қабатындағы бастауыш сынып бөлмесінде бекітілмеген розетканы пайдалануға жол берілген;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	Ғимараттың 1 қабатындағы өрт краны жабдығының жинағындағы өрт сөндіретін жеңқұбыр кран мен оқпанға жалғанбаған;	112 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
13	Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «Кезекші персоналға арналған нұсқаулық» әзірленбеген;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

О. Турсунбаев

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« 19 » 03 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

**Қызылорда қаласы Төтенше
жағдайлар басқарма бастығының
міндетін атқарушы азаматтық
қорғау подполковнигі Е.Райымбековке**

Кемшіліктерді жою туралы

Қызылорда қаласы Төтенше жағдайлар басқармасымен ағымдағы жылғы І-жартыжылдыққа жоспарланған ерекше тәртіп бойынша жүргізілген тексеру нәтижесінің қорытындысымен өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы бойынша 13 кемшілік анықталған болатын.

Осыған байланысты Сізге, 2024 жылғы 29 наурыздағы №46 бұзушылықты жою туралы ұйғарымда көрсетілген кемшіліктердің толығымен орындалғанын хабарлаймын.

Атап айтқанда:

1. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журналы әзірленді;

2. Адамдар жаппай болатын объектіде ұйым басшысы жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығулар өткізілді;

3. Ғимараттың 1 қабатында орналасқан орыс тілі бөлмесінде өрт сигнализация қондырғылары жарамды күйде;

4. Найзағайлы маусым алдында, жылына кемінде бір рет найзағайдан қорғау құралдарын тексеру белгісі бар найзағайдан қорғау құралдарын пайдалану журналы әзірленді;

5. Ғимараттың 1 қабатындағы баспалдақ астында жанғыш заттар алынып тасталды және жиналмауы қадағалануда;

6. Мектеп ғимаратының 2 қабатында орналасқан қоймада жанғыш заттар алынып тасталып, өрт сөндіргіш құралы орналастырылды;

7. Ғимараттың аула сыртында орналасқан бу қазандығында өрт сөндіру құралы зарядталды, жарамды күйде;

8. Ғимараттың 2 қабатындағы эвакуациялық жолдарда пайдаланылатын «Шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамды және жарықтанған күйде;

9. Мектеп ғимаратының мұражайында кілем еденге бекітілді;

10. Ғимараттың аула сыртында орналасқан бу қазандығы электр сымдары жаңартылды;

11. Ғимараттың 1 қабатындағы бастауыш сынып бөлмесінде бекітілмеген розеткаға жөндеу жұмысы жүргізілді;

12. Ғимараттың 1 қабатындағы өрт краны жабдығының жинағындағы өрт сөндіретін жеңқұбыр кран мен оқпанға жалғанды;

13. Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық» және «Кезекші персоналға арналған нұсқаулық» әзірленді.

Қосымша: дәлелді құжаттар мен фотосуреттер ұсынылды.

Мектеп директоры



Е.Баскожаев